

MUNICIPIO DE VALPAÇOS

CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA

“LOJA DO CIDADÃO - VALPAÇOS”

RELATÓRIO SOBRE ESCLARECIMENTOS

Ao décimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, pelas 10,00 horas, na sala de reuniões do edifício dos Paços do Concelho, reuniram os senhores: -----

- Eng.º Normando Teixeira Vieira (Director de Departamento de Educação, Cultura e Desporto, em regime de substituição), exercendo as funções de presidente; -----
- Dr. Luís Manuel Chaves Barroso Batista (Chefe da Divisão Administrativa, em regime de substituição), exercendo as funções de vogal; -----
- Dr.ª Carla Sofia Magalhães de Sousa Negreiro (Técnica Superior), exercendo as funções de vogal. -----

Os quais constituem o Júri do concurso público, nomeado através de despacho do senhor presidente da Câmara Municipal de Valpaços, datado de 11 de março de 2016, sujeito a ratificação em reunião da Câmara Municipal, realizada em 16 de março de 2016, com o fim de analisar os pedidos de esclarecimentos solicitados pelos interessados ao concurso público da empreitada de “Loja do Cidadão - Valpaços”. -----

A este concurso e até ao termo do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas conforme o n.º 1 do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, solicitaram por escrito esclarecimentos que se anexam ao presente relatório, as firmas: -



MUNICIPIO DE VALPAÇOS

- Murarte Construções, Lda. -----
- Rui Vilaça Pinheiro, Lda. -----
- Baltazar & Filhos, Lda. -----
- Teisil - Empresa de Construções, Lda. -----
- Cadimarte - Construções, Lda. -----
- Norasil - Sociedade de Construção Civil, S. A. -----

Após análise destes documentos, o júri deliberou por unanimidade e de acordo com o n.º 2 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos, que dispõe que "os esclarecimentos são prestados por escrito, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas", que se deverá esclarecer todos os interessados do seguinte: -----

O interessado **Murarte Construções, Lda.**, apresentou um pedido de esclarecimentos do seguinte teor: -----

- 1 - "Vimos pelo presente solicitar o mapa de quantidades no formato excel". -----

RE: O mapa de quantidades em formato excel, não será fornecido em virtude de ser perfeitamente possível apresentar a proposta com os elementos constantes na plataforma electrónica de contratação pública. -----

O interessado **Rui Vilaça Pinheiro, Lda.**, apresentou um pedido de esclarecimentos do seguinte teor: -----

- 1 - "Gostaríamos de complementos aos desenhos 09, 17, 20, 21, 22, visto que os mesmos não se encontram completos (sem pormenores)".

RE: O desenho 09 é esclarecedor e nele estão perfeitamente definidas as funções de cada espaço. Os desenhos 17 e 22 dizem respeito ao equipamento mobiliário cujo fornecimento não é objeto deste concurso. Nos desenhos 20 e 21 os pormenores estão perfeitamente identificados com a indicação dos materiais, localização, letering e respetivas dimensões. -----

- 2 - "Gostaríamos do fornecimento de desenhos complementares de sinalética, assim como as referidas medidas e quantidades". -----



MUNICIPIO DE VALPAÇOS

RE: Estão perfeitamente definidas nas peças desenhadas 20 e 21. -
3 - "Quanto à carpintaria gostaríamos de desenhos de pormenores ou
indicativo do documento correspondente". -----

RE: Ver peças desenhadas 13a e 13b que se anexam ao presente
relatório. -----

4 - "Os alumínio a quando calculo de quantidade não apresenta
quantidades iguais, assim gostaríamos de indicação dos vãos
correspondentes a cada um dos artigos". -----

RE: Ver peça desenhada 13. -----

5 - "Vimos ainda requerer se o mobiliário apresentado em peças
desenhadas é para nosso fornecimento". -----

RE: O mobiliário apresentado nos desenhos não é objeto do
presente procedimento. -----

O interessado **Baltazar & Filhos, Lda.**, apresentou um pedido de
esclarecimentos do seguinte teor: -----

CAP. 1 - ARQUITETURA -----

1 - "De acordo com o descrito na memória, vai haver zonas em que
as paredes interiores vão ser em gesso cartonado de 13 mm, e
também é referido, que nas paredes exteriores do alçado posterior
vão ser aplicados painéis do tipo "Viroc SBL Preto" com 19 mm de
espessura. Estes materiais são para ser contabilizados?" -----

RE: Sim, são para ser contabilizados. -----

2 - "Segundo o projeto de arquitetura, na planta n.º 10 -
Alçados, as platibandas vão ser revestidas por chapa igual à da
cobertura com uma altura de 60 cm. Na peça desenhada- planta n.º

14 - Pormenores construtivos- cobertura, essa situação não se
verifica (marcada a amarelo). É para ser executado, e em que
artigo está contabilizado?" -----

RE: Encontra-se contabilizado no artigo 1.1.2. conforme peça
desenhada n.º 15. -----



MUNICIPIO DE VALPAÇOS

3 - "No artigo 1.7.2 do mapa de quantidades, está definido a execução de orla em granito bujardado no alçado principal. A que orla se estão a referir? As orlas das janelas e portas já existem. Quais as dimensões das pedras em granito?" -----

RE: Refere-se à orla envolvente da entrada principal identificada na peça desenhada n.º 10 alçado anterior e desenho de pormenor 14a. Relativamente às pedras em granito já existentes não se torna necessário indicação de dimensões. -----

4 - "Agradecíamos pormenores das soleiras e peitoris. Se levam rebaixos, a que largura?" -----

RE: Ver peça desenhada n.º 14b que se anexa ao presente relatório. -----

5 - "Solicitamos o envio do mapa de vãos interiores (carpintarias)." -----

RE: Ver peças desenhadas n.ºs 13a e 13b. -----

6 - "No artigo 1.8.4 e 1.8.5 do mapa de quantidades é referido o fornecimento de armários técnicos. Em que peça desenhada se encontra o pormenor dos mesmos?" -----

RE: Ver peça desenhada n.º 13b. -----

7 - "Não haverá um erro na descrição do artigo 1.8.6 do mapa de quantidades?" -----

RE: Ver peça desenhada n.º 13b. -----

8 - "No artigo 1.9 alumínios, o tipo que é pedido é o sistema de caixilharia da marca FERRO-WIC, que são sistemas de caixilharia em Aço e Aço Inox e não de alumínio. Não haverá um engano em relação ao pedido?" -----

RE: Deverá ser considerado "aço". -----

9 - "Solicitamos pormenores do guarda ventos (art.º. 1.9.4) e da porta de correr (art. 1.9.5), bem como as suas localizações." ---

RE: Ver peça desenhada 14c. O pormenor da porta de correr consta na peça desenhada 13b. -----



MUNICIPIO DE VALPAÇOS

10 - "Qual a referência do tapete de entrada (art. 1.13.2)?" ----

RE: Ver descritivo do artigo. -----

11 - "Agradecíamos as peças desenhadas - cortes com vermelhos e amarelos (Construção/Demolição), para podermos quantificar as demolições interiores." -----

RE: Ver peças desenhadas 5 e 6. -----

12 - "Não existe artigo no mapa de quantidades das guardas a aplicar na caixa de escadas e na rampa, conforme descrito na memória. É para ser executado?" -----

RE: Na caixa de escadas deverá ser colocado corrimão conforme indicado na peça desenhada 14. Na rampa exterior não serão colocadas guardas. -----

13 - "No Art. 1.13.3, há um erro quando dizem que vai ser executado de acordo com a planta n.º 10 (alçados). O lettering a colocar na fachada do alçado anterior vai ser em aço inox escovado (conforme a memória)? Qual a peça desenhada a que corresponde?" -----

RE: Será executado conforme peça desenhada n.º 10 e 14a e ponto 3.3.5.1 da memória descritiva. -----

14 - As portas de acesso aos W.C. vão ser em painel fenólico (conforme memória)? Se sim, qual é o artigo em que está incluído este trabalho? -----

RE: Ver peças desenhadas 13a e 13b. -----

15 - "É dito na memória que as ombreiras, soleiras e padieiras dos alçados laterais e posterior, são do mesmo material da caixilharia e o alçado anterior, mantém-se em pedra de granito existente. É para ser executado desta forma?" -----

RE: Sim, ver desenho de pormenor 14b. -----

CAP. 2 - ESTABILIDADE -----

16 - "Qual a secção das vigas V1, V2, V3, V4, V5, V6, VT?" -----

RE: V1, V2 e V3 - 0,60 x 0,25; -----

--- V4, V5 e V6 - 0,70 x 0,25; -----

--- VT - 0,25 x 0,50. -----



MUNICIPIO DE VALPAÇOS

CAP. 5 - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS -----

17 - "Existem dois artigos de caleiras (1.1.3 e 5.1), será que o descrito no artigo 5.1 é para colocar na zona do rincão ou águas furtadas?" -----

RE: O artigo 5.1 é para colocar na zona do rincão ou guieiros. --

CAP. 7 - INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE SEGURANÇA -----

18 - "A central de incêndios do mapa de quantidades não é igual à descrita no caderno de encargos. Qual é a que pretendem?" -----

RE: A central de incêndios pretendida é a central mencionada no mapa de quantidades e é do tipo convencional. -----

19 - "No sistema de intrusão não falta o vídeo de gravação (o switch 24 portas)?" -----

RE: Está previsto para o sistema de gravação o ponto 7.7.6 e switch o ponto 7.9.8.12. -----

O interessado **Teisil - Empresa de Construções, Lda.**, apresentou um pedido de esclarecimentos do seguinte teor: -----

1 - "Ao abrigo do artigo 61º do Decreto-lei 18/2008, vimos por este meio solicitar o valor do preço anormalmente baixo referente à presente empreitada." -----

RE: Remete-se para o ponto 13 do Programa de Procedimento. -----

O interessado **Cadimarte - Construções, Lda.**, apresentou um pedido de esclarecimentos do seguinte teor: -----

1 - "Existe divergência entre as peças desenhadas da Segurança Contra Incêndio e o mapa de quantidades, uma vez estarem identificados extintores e carretel de incêndios nas peças desenhadas e no mapa de quantidades os mesmos não estão identificados para cotação." -----

RE: Estão previstos no artigo 3.2.2 e 3.3. -----

O interessado **Norasil - Sociedade de Construção Civil, S. A.**, apresentou um pedido de esclarecimentos do seguinte teor: -----




MUNICIPIO DE VALPAÇOS

1 - "Vimos por este meio solicitar o mapa de vãos da empreitada."
RE: Ver peças desenhadas 13, 13a e 13b. -----
Deste modo, o júri é de opinião que a Câmara Municipal de Valpaços, deverá deliberar aceitar os esclarecimentos a prestar, sendo certo que os mesmos, em cumprimento do preceituado no n.º 4 do artigo 50.º do CCP, deverão ser disponibilizados na plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante e juntos às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta, devendo todos os interessados ser notificados para terem conhecimento do teor desses esclarecimentos, prorrogando-se ainda o prazo fixado para a apresentação de propostas nos termos do artigo 64º do CCP.

O Júri


(Presidente)


(Vogal)


(Vogal)

Dados Gerais

Referência do Procedimento: 04-DECD-2016
Descrição: LOJA DO CIDADÃO - VALPAÇOS
Da Entidade: Murarte Construções Lda
Utilizador: Manuel Teixeira Pinto
Data da Mensagem: 3 Dias atrás (04-04-2016 14:48:44 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Destinatários: Município de Valpaços;
Referência: PT1.MSG.324719
Tipo: Geral
Assunto: Mapa de quantidades

Assinado por
MURARTE
CONSTRUCOES
LDA 04-04-2016
13:48 em (UTC)
utilizando **DigitalSign**
Qualified CA (Valid)

Corpo da mensagem

Exmos Senhores,

Vimos pelo presente solicitar o mapa de quantidades no formato excel.

Obg.

Cumprimentos,

Murarte Construções Lda.

Dados Gerais

Referência do Procedimento: 04-DECD-2016
Descrição: LOJA DO CIDADÃO - VALPAÇOS
Da Entidade: Rui Vilaça Pinheiro Idª
Utilizador: RVP ORÇAMENTAÇÃO
Data da Mensagem: 2 Dias atrás (05-04-2016 16:23:06 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Destinatários: Município de Valpaços;
Referência: PT1.MSG.325618
Tipo: Geral
Assunto: Informações

Assinado por RUI
VILACA PINHEIRO
LDA 05-04-2016
15:22 em (UTC)
utilizando DigitalSign
Qualified CA (Valid)

	Documento	Nome do documento	Informação da Assinatura
Anexos:	04-DECD-2016.pdf	04-DECD-2016.pdf	Assinado por RUI VILACA PINHEIRO LDA 05-04-2016 15:22 em (UTC) utilizando DigitalSign Qualified CA (Valid)

Corpo da mensagem

Exmo. (s) Sr. (s)

Vimos pelo presente solicitar informações relativas ao procedimento "Loja do Cidadão"

Gostaríamos de complementos aos desenhos 09, 17, 20, 21, 22, visto que os mesmos não se encontram completos (sem promenores).

Gostaríamos do fornecimento de desenhos complementares de sinalética, assim como as referidas medidas e quantidades.

Quanto à carpintaria gostaríamos de desenhos de pormenores ou indicativo do documento correspondente.

Os alumínio a quando calculo de quantidade não apresenta quantidades iguais, assim gostaríamos de indicação dos vãos correspondentes a cada um dos artigos.

Vimos ainda requerir se o mobiliário apresentado em peças desenhadas é para nosso fornecimento.

Aguardo a vossa resposta, com os melhores cumprimentos.

Carla Mendes, Engª

Dep. Orçamentação



Cód. Artigo	Descrição	Qt	Unidade	Preço de Referência	Total Preço de Referência	Comentários do Comprador
1.8	Carpintarias					
1.8.1	Porta interior de duas folhas de abrir, do tipo "Piacaroi" com dimensões 2,00x0,90 m com acabamento folheado a termolaminado "Sonae - Tafibra" cor cinza claro ref.º L002 com perfil de remate horizontal com 10mm de alheta em alumínio à cor natural, tipo "Terninos" ref.ª 8241, tal como a modulação dos painéis de parede, incluído aduela e guarnição do tipo "Dimarbloco" oculta nos painéis de revestimento, fornecimento, incluindo puxadores em aço inox escovado de muleta tipo "Tupai" ref.ª 2236 ou equivalente, transportes, cargas, descargas	2	UN			Disponibilizar Desenhos
1.8.2	Porta interior de uma folha de abrir, do tipo "Piacaroi" com dimensões 2,00x0,90 m com acabamento folheado a termolaminado "Sonae - Tafibra" cor cinza claro ref.º L002 com perfil de remate horizontal com 10mm de alheta em alumínio à cor natural, tipo "Terninos" ref.ª 8241, tal como a modulação dos painéis de parede, incluído aduela e guarnição do tipo "Dimarbloco" oculta nos painéis de revestimento, fornecimento, incluindo puxadores em aço inox escovado de muleta tipo "Tupai" ref.ª 2236 ou equivalente fornecimento, transportes,	18	UN			Disponibilizar Desenhos
1.8.3	Porta interior de uma folha de correr, do tipo "Piacaroi" com dimensões 2,00x0,90 m com acabamento folheado a termolaminado "Sonae - Tafibra" cor cinza claro ref.º L002 com perfil de remate horizontal com 10mm de alheta em alumínio à cor natural, tipo "Terninos" ref.ª 8241, tal como a modulação dos painéis de parede, incluído aduela e guarnição do tipo "Dimarbloco" oculta nos painéis de revestimento fornecimento, incluindo puxadores em aço inox escovado de muleta tipo "Tupai" ref.ª 2236 ou equivalente, fornecimento, transportes, cargas, descargas e colocação.	7	UN			Disponibilizar Desenhos
1.8.4	Fornecimento e aplicação de armários técnicos A1 de dimensões 2,00x3,00x0,50 m, em contraplacado de madeira com acabamento folheado a termolaminado "Sonae - Tafibra" cor cinza claro ref.º L002 com perfil de remate horizontal com 10mm de alheta em alumínio à cor natural, tipo "Terninos" ref.ª 8241, tal como a modulação dos painéis de parede, incluído aduela e guarnição do tipo "Dimarbloco" oculta nos painéis de revestimento, fornecimento, incluindo puxadores em aço inox escovado de muleta tipo "Tupai" ref.ª 2236 ou equivalente, transportes, cargas, descargas e colocação.	3	UN			Disponibilizar Desenhos
1.8.5	Fornecimento e aplicação de armários técnicos A2 de dimensões 3,5x3,00x0,50 m, em contraplacado de madeira com acabamento folheado a termolaminado "Sonae - Tafibra" cor cinza claro ref.º L002 com perfil de remate horizontal com 10mm de alheta em alumínio à cor natural, tipo "Terninos" ref.ª 8241, tal como a modulação dos painéis de parede, incluído aduela e guarnição do tipo "Dimarbloco" oculta nos painéis de revestimento, fornecimento, incluindo puxadores em aço inox escovado de muleta tipo "Tupai" ref.ª 2236 ou equivalente, transportes, cargas, descargas e colocação.	3	UN			Disponibilizar Desenhos
1.8.6	Fornecimento e aplicação de envidraçados interiores de madeira maciça, incluindo vidro laminado com 8mm espessura (4+4), com acabamento folheado a termolaminado "Sonae - Tafibra" cor cinza claro ref.º L002 com perfil de remate horizontal com 10mm de alheta em alumínio à cor natural, tipo "Terninos" ref.ª 8241, tal como a modulação dos painéis de parede, incluído aduela e guarnição do tipo "Dimarbloco" oculta nos painéis de revestimento, fornecimento, incluindo puxadores em aço inox escovado de muleta tipo "Tupai" ref.ª 2236 ou equivalente, transportes, cargas, descargas e colocação.	8	UN			Disponibilizar Desenhos

Cód. Artigo	Descrição	Qt	Unidade	Preço de Referência	Total Preço de Referência	Comentários do Comprador
1.8.7	Revestimento de paredes com painéis de aglomerado de madeira de 8mm, folheado a termolaminado "Sonae - Tafibra", cor cinza claro ref.ª L002, com fixação dos painéis através de fita elástica tipo "3M", incluindo remate em perfil horizontal um "U" com 12mm de alheta à cor natural, tipo "Extrusal" ref.ª D.008.012, o remate de canto será em perfil "L" de abas iguais com 12x12mm em alumínio à cor natural tipo "Extrusal", ref.ª D.006.025, incluindo fornecimento todos os trabalhos à sua correta execução	80	M2			Disponibilizar Desenhos
1.9	Alumínios					
1.9.1	Vãos exteriores fixos em alumínio RP-Ferrowic ISO-hermetic 70 Galfan RP-Ferrowic ISO hermetic 70 ou equivalente, constituídas por elementos de abrir /fixo ou elemento de correr/fixo, para envidraçado com vidro Neutralux S6-20 com gás Argon e vidro laminado 44.1, incluindo vidros, aros, fecho de abrir, puchadores em inox, dobradiças, acessórios e dispositivos de fixação, vedação, fornecimento, carga, transportes e assentamento de acordo com o mapa de vãos.	55	M2			Indicar Vãos Correspondentes - Quantidade correta - 43 m2
1.9.2	Alumínio RP-Ferrowic ISO-hermetic 70 Galfan RMG 2.1 ISO hermetic 70 ou equivalente, constituídas por elementos de abrir /fixo ou elemento de correr/fixo, para envidraçado com vidro Neutralux S6-20 com gás Argon e vidro laminado 44.1, incluindo vidros, aros, fecho de abrir, puchadores em inox, dobradiças, acessórios e dispositivos de fixação, vedação, fornecimento, carga, transportes e assentamento de acordo com o mapa de vãos	90	M2			Indicar Vãos Correspondentes - Quantidade correta - 68 m2
1.9.3	Portas exteriores em alumínio RP-Ferrowic ISO-hermetic 70 Galfan RMG 2.1 ISO hermetic 70 ou equivalente, constituídas por elementos de abrir /fixo ou elemento de correr/fixo, para envidraçado com vidro Neutralux S6-20 com gás Argon e vidro laminado 44.1, incluindo vidros, aros, trinco elétrico, fechadura de segurança e trinco elétrico com abertura codificada, podendo também ser aberta com chave, puchadores em inox, dobradiças, acessórios e dispositivos de fixação, vedação, fornecimento, carga, transportes e assentamento de acordo com o mapa de vãos.	25	M2			Indicar Vãos Correspondentes - Quantidade correta - 10 m2
1.9.4	Guarda ventos em vidro temperado com 5mm de espessura, com 2 vãos de abrir e 2 vãos fixos incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes à sua correta execução.	50	M2			Disponibilizar Desenhos
1.9.5	Porta interior de correr em três panos automática, em vidro temperado com 5mm de espessura, incluindo fechadura de segurança e trinco elétrico, incluindo calha superior e inferior, todos os acessórios necessários à sua correta aplicação e sensor de proximidade.	9	M2			Disponibilizar Desenhos
1.13.3	Fornecimento e aplicação de letering exterior do edifício incluindo logótipo, com iluminação interior, de acordo com a planta de arquitetura nº10 e fornecimento e aplicação de sinalética em vinil de corte de acordo com planta de arquitetura nº10	1	VG			Disponibilizar Desenhos e Quantificação
1.13.4	Fornecimento e aplicação de sinalética interior e de teto de acordo com plantas de arquitetura nº18 e nº20	1	VG			Disponibilizar Desenhos e Quantificação

Pedido de Esclarecimentos

Exmos. Senhores,


Ao abrigo do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, vimos solicitar os seguintes esclarecimentos:

CAP. 1 – ARQUITETURA

1. De acordo com o descrito na memória, vai haver zonas em que as paredes interiores vão ser em gesso cartonado de 13 mm, e também é referido, que nas paredes exteriores do alçado posterior vão ser aplicados painéis do tipo “Viroc SBL Preto” com 19 mm de espessura. Estes materiais são para ser contabilizados?
2. Segundo o projeto de arquitetura, na planta n.º 10 – Alçados, as platibandas vão ser revestidas por chapa igual à da cobertura com uma altura de 60 cm. Na peça desenhada- planta n.º 14 – Pormenores construtivos- cobertura, essa situação não se verifica (marcada a amarelo). É para ser executado, e em que artigo está contabilizado?



0,60



3. No artigo 1.7.2 do mapa de quantidades, está definido a execução de orla em granito bujardado no alçado principal. A que orla se estão a referir? As orlas das janelas e portas já existem. Quais as dimensões das pedras em granito?
4. Agradecíamos pormenores das soleiras e peitoris. Se levam rebaixos, a que largura?
5. Solicitamos o envio do mapa de vãos interiores (carpintarias).
6. No artigo 1.8.4 e 1.8.5 do mapa de quantidades é referido o fornecimento de armários técnicos. Em que peça desenhada se encontra o pormenor dos mesmos?
7. Não haverá um erro na descrição do artigo 1.8.6 do mapa de quantidades?
8. No artigo 1.9 alumínios, o tipo que é pedido é o sistema de caixilharia da marca FERRO-WIC, que são sistemas de caixilharia em Aço e Aço Inox e não de alumínio. Não haverá um engano em relação ao pedido?
9. Solicitamos pormenores do guarda ventos (art.º. 1.9.4) e da porta de correr (art. 1.9.5), bem como as suas localizações.
10. Qual a referência do tapete de entrada (art. 1.13.2)?
11. Agradecíamos as peças desenhada - cortes com vermelhos e amarelos (Construção/ Demolição), para podermos quantificar as demolições interiores.
12. Não existe artigo no mapa de quantidades das guardas a aplicar na caixa de escadas e na rampa, conforme descrito na memória. É para ser executado?
13. No Art. 1.13.3, há um erro quando dizem que vai ser executado de acordo com a planta n.º 10 (alçados). O lettering a colocar na fachada do alçado anterior vai ser em aço inox escovado (conforme a memória)? Qual a peça desenhada a que corresponde?



14. As portas de acesso aos W.C. vão ser em painel fenólico (conforme memória)? Se sim, qual é o artigo em que está incluído este trabalho?
15. É dito na memória que as ombreiras, soleiras e padieiras dos alçados laterais e posterior, são do mesmo material da caixilharia e o alçado anterior, mantém-se em pedra de granito existente. É para ser executado desta forma?

CAP. 2 – ESTABILIDADE

16. Qual a secção das vigas V1, V2, V3, V4, V5, V6, VT?

CAP. 5 – REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

17. Existem dois artigos de caleiras (1.1.3 e 5.1), será que o descrito no artigo 5.1 é para colocar na zona do rincão ou águas furtadas?

CAP. 7 – INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS DE TELECOMUNICAÇÕES E DE SEGURANÇA

18. A central de incêndios do mapa de quantidades não é igual à descrita no caderno de encargos. Qual é a que pretendem?
19. No sistema de intrusão não falta o vídeo de gravação (o switch 24 portas)?

Com os melhores cumprimentos

Por, Baltazar & Filhos Lda
BALTAZAR & FILHOS, LDA
A GERÊNCIA




Dados Gerais

Referência do
Procedimento: 04-DECD-2016

Descrição: LOJA DO CIDADÃO - VALPAÇOS

Da Entidade: TEISIL - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, LDA.

Utilizador Joaquim Fernando Sousa Teixeira

Data da Mensagem: 24 minutos atrás (07-04-2016 16:56:28 (UTC) Dublin,
Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Destinatários Município de Valpaços;

Referência PT1.MSG.327066

Tipo Esclarecimentos

Assunto Pedido de esclarecimentos

Assinado por "TEISIL
- EMPRESA DE
CONSTRUÇOES
07-04-2016 15:56
em (UTC)
utilizando DigitalSign
Qualified CA (Valid)

Corpo da mensagem

Boa Tarde


Exmos(as). Senhores(as),

Ao abrigo do artigo 61º do Decreto-lei 18/2008, vimos por este meio solicitar o valor do preço anormalmente baixo referente à presente empreitada.

Cumprimentos

TEISIL - Empresa de Construções, Lda





ERROS E OMISSÕES

Concurso: 04-DECD-2016 - “Loja do Cidadão”

Data: 07 de abril de 2016

M.D. Júri

Preza-nos identificar o seguinte erro e omissão nas peças do procedimento, cf. art.º 43º n.º 4 alínea b conjugado com o art.º 61º n.º 1 alínea ii do CCP, mencionado em epígrafe, especificamente:

1 – Existe divergência entre as peças desenhadas da Segurança Contra Incêndio e o mapa de quantidades, uma vez estarem identificados extintores e carretel de incêndios nas peças desenhadas e no mapa de quantidades os mesmos não estão identificados para cotação.

Nesses termos,

Em face do exposto solicitamos ao Júri, especialmente por estarmos ainda em fase de resposta de esclarecimentos, a respetiva retificação, bem como a prorrogação do prazo cf. Previsto no art.º 64º n.º 2 do CCP.

Ficamos ao dispor.

Melhores cumprimentos.



CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS
ALVARÁ N.º 10691 – PUB
Sociedade por Quotas
Capital Social €500.000
Matrícula N.º 502341165 da C.R.C. de Cantanhede
Pessoa Colectiva N.º 502341165

Rua Os Regedores, 119
3060 – 094 – Cadima
Tel: 231 411 411
Fax: 231 411 090
www.cadimarte.pt



Dados Gerais

Referência do Procedimento: 04-DECD-2016

Descrição: LOJA DO CIDADÃO - VALPAÇOS

Da Entidade: Norasil - Sociedade de Construção Civil, S.A.

Utilizador: Joaquim António Nogueira da Hora

Data da Mensagem: 2 minutos atrás (08-04-2016 10:06:51 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))

Destinatários: [Município de Valpaços](#)

Referência: PT1.MSG.327272

Tipo: Geral

Assunto: mapa de vãos

Assinado por
"NORASIL -
SOCIEDADE DE
CONSTRUCAO
CIVIL 08-04-2016
09:06 em (UTC)
utilizando [DigitalSign](#)
[Qualified CA](#) (Valid)

Corpo da mensagem


Exmos Senhores,

Vimos por este meio solicitar o mapa de vãos da empreitada.

Atentamente,

Norasil S.A.





Handwritten signature in blue ink.

[illegible]